

Stanovení vnějších vlivů

vypracovaný odbornou komisí

Zakázka : Multifunkční dům
Ohaře čp.15
VENKOVNÍ PROSTORY

Složení komise :	<i>Strana protokolu</i>	1
Předseda :	<i>Číslo protokolu</i>	1
Projektant :	<i>Datum vypracování</i>	10.4.2021
Dodavatel :		
Revi.tech.:		
Ostatní účastníci jednání : -----		

Název : Multifunkční dům
Ohaře čp.15
VENKOVNÍ PROSTORY

Podklady : 1) Konzultace s revizním technikem 6) PNE 33 000-1
2) ČSN 33 1500
3) ČSN 33 2000-4-41 ed2/Z1
4) ČSN 33 2000-5-51
5) Informace provozovatele

Popis : **VENKOVNÍ PROSTORY**

Rozhodnutí : Vnější vlivy byly určeny v souladu s výše uvedenými ČSN a ČSN EN
Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou určeny prostory

NEBEZPEČNÉ

Zdůvodnění : Rozhodnutí na základě platných elektrotechnických a dalších předpisů, ČSN a technických údajů o stavebních materiálech a elektrotechnických hmot, materiálů a zařízení.

Závěr : V případě jakýchkoliv změn ve stavební konstrukci a volby materiálů je nutno tento protokol doplnit

Datum : 10.4.2021

Podpisy : Předseda :

Členové :

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Prostory venkovní a pod přístřeškem

Název prostoru		
Dle ČSN 33 3230, ČSN 33 3231 ČSN 33 3240, ČSN 33 3300 ČSN 33 3301		KABELOVÉ VEDENÍ V ZEMI
Standardní vnější vlivy		
Typ prostoru Odchylna od standardních vlivů		VI -----
Variabilní vnější vlivy		
	AE	-----
	AF	1
	AG	1
	AH	1
	AK	1
	AL	1
	AM	1
	AS	-----
	AT	-----
	AU	-----
Prostor dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3		
a dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a PNE 33 0000-1		NEBEZPEČNÝ
Minimální stupeň ochrany krytem		
		IP44

NEJMENŠÍ POVOLENÉ KRYTÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ

Příloha B (normativní)
Tabulka č.2

	Podzemní vedení	Nejmenší krytí v m *1)		
		Chodník **)	Vozovka *	Volný terén *4)
Silové kabely	do 1 kV	0,35 m	1,00 m	0,35m 0,70 m *5)
	do 35 kV	0,50 m	1,00 m	0,70 m
	do 110 kV	1,30 m	1,30 m	1,30 m
Sdělovací kabely	místní	0,40 m	0,90 m *6)	0,6 m

*1) Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí a ochranné konstrukce.

*2) Do této kategorie patří všechny pásy přidruženého prostoru, které neslouží provozu nebo stání vozidel.

*3) Do této kategorie patří všechny pásy a pruhy pro provoz a stání vozidel. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci vozovky.

*4) Mimo souvislou zástavbu.

*5) Kabely bez ochrany proti mechanickému poškození dle ČSN 34 1050 resp. 33 2000-5-52.

*6) U rychlostních komunikací nejméně 1,2m.